

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 1
	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от: <u>20.07.2017</u> № <u>309</u> Актуализирован (Приказ от <u>16.10.2018</u> № <u>522</u>)

Орган инспекции
Аттестат аккредитации RA.RU.710035 от «24» апреля 2015 г.
Аттестат аккредитации является бессрочным.

Согласовано
Руководитель Органа инспекции
(должность)
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае»
Н.Е. Солдатова
(подпись) (расшифровка)
«15» ноября 2019 г.

Экспертное заключение №06/4662

ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае»
(место составления)

«15» ноября 2019 г.
(дата составления)

Наименование объекта инспекции: здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления лицензируемых видов деятельности, медицинской деятельности: краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №1, г. Барнаул»

Перечень документов, на основании которых проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы №4662 от 18.10.2019г.
2. Акт сан - эпид. обследования от 14.11.2019г.
3. Перечень заявленных видов услуг.
4. Копия договора безвозмездного пользования №9/1/2019 от 26.04.2019г
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ.
6. Копия выписки из технического паспорта на нежилое помещение, выданного Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Алтайскому краю Барнаульское отделение от 31.03.2015 г.
7. Копия устава краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №1, г. Барнаул».
8. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

*копия верна
заним. главного врача
по полному имени своей подписи*  *Е.В. Писоленкина*

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 20.07.2017 № 309 Актуализирован (Приказ от 16.10.2018 № 522)

9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №22.01.10.000.М.000074.02.17 от 27.02.2017г.
10. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №22.01.10.000.М.000148.03.17 от 24.03.2017г.
11. Копия договора №190303-ДЗ от 01.01.2019г. по дератизации, дезинсекции с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».
12. Копия договора №РО/05Ц/05/02693/2019 от 22.01.2019г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Эко-Комплекс».
13. Копии протоколов измерений параметров микроклимата, освещенности №89153, 89154 от 02.10.2019г аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510262.Бесрочный).

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза начата	«15» ноября 2019г.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза окончена	«15» ноября 2019г.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы **УСТАНОВЛЕНО:** медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №241» краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №1, г. Барнаул» юридический адрес: 656015, Алтайский край, город Барнаул, улица Дёповская, 17, на основании договора безвозмездного пользования №9/1/2019 от 26.04.2019г., располагается на 1-ом этаже одноэтажного здания детского сада по адресу: Алтайский край, г Барнаул, ул Пролетарская, д 67, пом Н9, угол пр - кт Ленина, 28.

Для получения экспертного заключения заявлены дополнительные виды медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии;

Для заявленных видов деятельности представлены помещения в соответствии с выпиской из технического паспорта выданного Филиалом ФГУП

Копии выданы в соответствии с техническим паспортом выданного Филиалом ФГУП

Иванов С.В. Павловский

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3
Экспертное заключение	Страниц: 5
	Издание: 2
Ф 02-201	Дата введения:
	Утвержден приказом от 20.07.2017 № 309 Актуализирован (Приказ от 16.10.2018 № 522)

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Алтайскому краю Барнаульское отделение от 31.03.2015г.:

- кабинет врача (фельдшера) для приема детей – 17,5м²;
- туалет с умывальником для персонала - 3,6м²;

Вход в медицинский кабинет производится через раздевальню ясельной группы, без отдельного входа из коридора, что не соответствует п.п.4.22 Сан. ПиН 2.4.1.3049-13.

Территория, прилегающая к зданию, благоустроена, подъездные пути заасфальтированы. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 25 м от здания. Площадка имеет твердое покрытие, установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Высота помещений – 3,5 м².

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и позволяет провести качественную влажную текущую уборку. В кабинете врача (фельдшера) приема детей стены на 1,5м окрашены масляной краской, выше стены побелены, потолок побелен, на полу – линолеум, края которого не подвешены под плинтус, что не соответствует п.п. 4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 В туалете стены облицованы плиткой, потолок окрашен водно-дисперсионной краской, пол выложен плиткой.

Инженерное обеспечение здания: холодное и горячее водоснабжение, тепло- и электроснабжение, канализование централизованное. Освещение естественное и искусственное (на потолке лампы накаливания, боковое: люминесцентные и светодиодные лампы), светильники с закрытыми рассеивателями.

В кабинете врача (фельдшера) для приема детей, в туалете установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованными смесителями, имеется жидкое мыло с дозатором

Для резервного горячего водоснабжения не установлено водонагревательное устройство, что не соответствует п.п.5,4 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции поверхностей, текущей и генеральной уборки применяется средство «Дез-хлор». Емкости для приготовления дез. растворов пролитражированы, имеют этикетки с указанием средства, его

копии перед

зав. мед. отделом

по адресу: г. Барнаул, ул. Мухоморова, 10

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 5
Экспертное заключение	Издание: 2
Ф 02-201	Дата введения: Утвержден приказом от 20.07.2017 № 309 Актуализирован (Приказ от 16.10.2018 № 522)

концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора. Все емкости снабжены плотно прилегающими крышками и утеплителями.

В кабинет врача (фельдшера) для приема детей установлена бактерицидная лампа, открыто - закрытого типа.

Хранение верхней и медицинской одежды персонала в раздевалке детского сада, в отдельном шкафу.

Уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих достаточно, промаркирован, хранение упорядочено, в отдельном шкафу вне помещения рабочего кабинета.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости с одноразовыми белыми пакетами.

Медицинская деятельность осуществляется без образования отходов класса Б.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с АО «Эко - комплекс» по договору №РО/О5Ц/05/02693/2019 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дератизация и дезинсекция по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» №190303 - ДЗ от 01.01.2019г. Стирка осуществляется в прачечной КГБУЗ «Детская городская больница №1, г. Барнаул».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления лицензируемых видов деятельности, медицинской деятельности, медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №241», краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №1, г. Барнаул», не соответствуют п.п 4.2, 4.3, 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях».

Эксперт:

врач – эпидемиолог
(должность)

[Подпись]
(подпись)

О.Б.Сафиулина
(ФИО)

Экспертное заключение получено

[Подпись]
(должность)

(подпись)

[Подпись] «25» 11 2019г.
(ФИО) (дата)

копии выданы зам. зав. отделом качества по медицинскому контролю работы [Подпись] С.В.Трехмишников